

ВЕДОМОСТЬ
Записи показаний электрических параметров ПС О-64 «Васильково» (АО «Макро-Макс Плюс»)

от 16 июня 2021 года

время	Напряжение на шинах						Нагрузка на трансформаторах																							
	110 кВ			10 кВ			Т-1 «Р»						Т-2						110 кВ						10 кВ					
	1с	2с	1с	2с	1с	2с	РПН	А	МВт	МВАр	cos φ	А	МВт	МВАр	cos φ	РПН	А	МВт	МВАр	cos φ	А	МВт	МВАр	cos φ	А	МВт	МВАр	cos φ		
00:00	120	119	10,11	10,13	10,11	10,13	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0	0	0	0	0	0	67,87	-	-	-	-	-	-		
01:00	120	119	10,13	10,13	10,13	10,13	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0	0	0	0	0	0	59,39	-	-	-	-	-	-		
02:00	120	120	10,12	10,13	10,12	10,13	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0	0	0	0	0	0	55,99	-	-	-	-	-	-		
03:00	120	120	10,12	10,13	10,12	10,13	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0	0	0	0	0	0	47,62	-	-	-	-	-	-		
04:00	120	120	10,12	10,13	10,12	10,13	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0	0	0	0	0	0	47,51	-	-	-	-	-	-		
05:00	120	120	10,13	10,13	10,13	10,13	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0	0	0	0	0	0	54,30	-	-	-	-	-	-		
06:00	120	120	10,15	10,14	10,15	10,14	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0	0	0	0	0	0	55,99	-	-	-	-	-	-		
07:00	120	120	10,12	10,13	10,12	10,13	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0	0	0	0	0	0	64,48	-	-	-	-	-	-		
08:00	120	120	10,09	10,10	10,09	10,10	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0	0	0	0	0	0	81,44	-	-	-	-	-	-		
09:00	120	120	10,05	10,06	10,05	10,06	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0,02	0,450	-24	-1	0,02	0,450	-24	91,63	-	-	-	-	-	-	
10:00	120	120	10,05	10,05	10,05	10,05	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0,04	0,507	-84	-1	0,04	0,507	-84	89,93	-	-	-	-	-	-	
11:00	120	120	10,04	10,04	10,04	10,04	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0,03	0,600	-109	-1	0,03	0,600	-109	100,8	-	-	-	-	-	-	
12:00	120	120	10,05	10,06	10,05	10,06	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0,03	0,560	-129	-1	0,03	0,560	-129	93,32	-	-	-	-	-	-	
13:00	120	120	10,04	10,04	10,04	10,04	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0,03	0,722	-96	-1	0,03	0,722	-96	93,32	-	-	-	-	-	-	
14:00	120	120	10,04	10,03	10,04	10,03	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0,06	0,641	-65	-1	0,06	0,641	-65	95,02	-	-	-	-	-	-	
15:00	120	120	10,05	10,04	10,05	10,04	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0,05	0,529	-123	-1	0,05	0,529	-123	96,72	-	-	-	-	-	-	
16:00	120	120	10,07	10,07	10,07	10,07	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0,05	0,846	-174	-1	0,05	0,846	-174	96,41	-	-	-	-	-	-	
17:00	120	120	10,08	10,08	10,08	10,08	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0,04	0,853	-152	-1	0,04	0,853	-152	100,1	-	-	-	-	-	-	
18:00	120	120	10,08	10,09	10,08	10,09	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0,05	0,971	-176	-1	0,05	0,971	-176	91,41	-	-	-	-	-	-	
19:00	120	120	10,09	10,09	10,09	10,09	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0,06	0,850	-197	-1	0,06	0,850	-197	93,32	-	-	-	-	-	-	
20:00	120	120	10,10	10,11	10,10	10,11	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0,05	0,904	-217	-1	0,05	0,904	-217	96,72	-	-	-	-	-	-	
21:00	120	120	10,11	10,11	10,11	10,11	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0,05	0,863	-167	-1	0,05	0,863	-167	100,1	-	-	-	-	-	-	
22:00	120	120	10,09	10,09	10,09	10,09	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0,05	1,014	-252	-1	0,05	1,014	-252	103,5	-	-	-	-	-	-	
23:00	120	119	10,10	10,10	10,10	10,10	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0	0	0	0	0	0	69,56	-	-	-	-	-	-	-	
24:00	120	119	10,11	10,12	10,11	10,12	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	2	0	0	0	0	0	0	71,26	-	-	-	-	-	-	-	

		Ток													
		I													
		64-01	64-02	64-03	64-04	64-05	64-25	64-26	64-27	64-28	TCH-1	TCH-2	Σ TCH		
		A	A	A	A	A	A	A	A	A	кВт	кВт	кВт		
00:00	8,14	1,58	2,84	2,03	0,678	43,10	9,05	2,03	2,03	2,03	2	2,4	4,4		
01:00	7,46	1,35	3,39	2,03	0,678	36,65	8,37	1,81	2,03	2,03	2	4,4	6,4		
02:00	7,46	1,35	3,16	2,37	0,475	35,63	7,91	1,58	2,03	2,03	1,6	4,4	6		
03:00	9,10	1,35	3,16	2,03	0,475	32,03	6,33	1,35	2,03	2,03	1,2	3,6	4,8		
04:00	6,10	1,35	3,16	2,03	0,905	29,18	6,33	1,35	2,03	2,03	1,2	4,4	5,6		
05:00	6,10	1,35	2,48	2,03	0,905	32,03	6,33	1,81	2,03	2,03	2	5,2	7,2		
06:00	7,12	1,35	2,48	2,03	1,35	35,63	6,78	1,81	2,03	2,03	1,6	4	5,6		
07:00	6,44	1,35	2,03	2,37	0,905	44,11	8,14	2,26	2,03	2,03	1,6	4,8	6,4		
08:00	12,21	1,35	4,296	2,03	0,905	51,58	9,95	2,48	2,03	2,03	2	6,4	8,4		
09:00	11,87	2,03	5,65	2,37	2,26	55,99	12,21	2,26	2,03	2,03	1,2	4,4	5,6		
10:00	10,15	1,58	7,46	2,37	2,26	60,40	11,21	2,03	2,03	2,03	2	5,6	7,6		
11:00	11,53	1,58	8,37	2,37	1,35	60,06	13,57	3,62	2,03	2,03	2	5,2	7,2		
12:00	10,52	1,58	8,14	2,03	1,81	57,01	12,89	2,71	2,03	2,03	1,6	3,2	4,8		
13:00	10,86	1,81	7,69	2,37	1,58	56,99	11,99	2,26	2,03	2,03	1,6	3,6	5,2		
14:00	12,89	2,03	7,91	2,03	1,35	57,35	13,69	2,26	1,01	1,01	2	5,2	7,2		
15:00	9,16	2,03	7,69	2,03	1,35	59,73	13,44	2,26	1,35	1,35	1,6	4	5,6		
16:00	10,52	1,58	7,91	2,03	1,81	60,40	13,57	2,26	2,03	2,03	0,4	2,8	3,2		
17:00	9,50	1,81	8,14	2,03	2,26	60,74	12,67	2,71	1,69	1,69	1,2	3,6	4,8		
18:00	9,50	1,81	8,59	2,37	2,26	57,01	12,89	2,26	2,03	2,03	1,6	3,6	5,2		
19:00	9,50	1,35	9,50	2,37	1,81	54,05	12,21	2,26	2,03	2,03	0,8	4,4	5,2		
20:00	9,50	1,35	9,50	2,03	1,58	63,12	11,44	2,03	2,03	2,03	2	5,6	7,6		
21:00	9,50	1,35	4,97	2,03	1,58	68,81	12,21	2,03	2,03	2,03	1,6	2	3,6		
22:00	7,46	1,31	2,26	2,03	0,90	67,87	12,44	2,03	2,03	2,03	1,2	3,2	4,4		
23:00	7,80	1,13	3,16	2,03	0,90	43,77	9,72	2,03	2,03	2,03	2,8	3,2	6		
24:00	8,48	1,35	3,16	2,03	0,90	46,51	10,18	2,26	2,03	2,03					